



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, д. 26, тел. 8(3822)511-011, e-mail: kchs@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634063, г. Томск, ул. С. Лазо, д. 6/1, тел.. 8(3822) 670-015, e-mail: oktgp@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 36/1/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 43 г. Томска (МАОУ СОШ № 43)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки от 29.04.2020 № 36

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13 час. 00 мин. 12 мая 2020 г. по 11 час. 00 мин. 08 июня 2020 г., дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (государственным инспектором по пожарному надзору по Октябрьскому району г. Томска) лейтенантом внутренней службы Мартюшевым Георгием Романовичем, проведена плановая выездная проверка здания МАОУ СОШ № 43, расположенного по адресу: 634063, Томская область, город Томск, ул. Новосибирская, д. 38,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

заместителем директора МАОУ СОШ № 43 по АХР Березовской Татьяной Александровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII настоящих	п. 2, п/п б), в), ж), з), и), к), л) п. 461, п. 462 ППР в РФ.	29.03.2021	

№ пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	правил. В инструкции № 1-П о мерах пожарной безопасности в МАОУ СОШ № 43 г. Томска, утвержденной 22.04.2016 г. директором МАОУ СОШ № 43 Божковым Н.А., не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе не отражены вопросы: - порядок и нормы хранения пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов; - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты и т.д.			
2.	На объекте защиты лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, допущены к работе. Не предоставлены документы о прохождении пожарно-технического минимума лицами, осуществляющими круглосуточную охрану (сторожа).	п. 3 ППР в РФ; п. 31, п. 39 НПБ-645.	29.03.2021	
3.	На объекте защиты руководителем не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа (вводного, повторного, целевого, внепланового). Не предоставлен документ определяющий порядок и сроки проведения противопожарных инструктажей.	п. 3 ППР в РФ.	29.03.2021	
4.	На объекте защиты отсутствует план-график (не предоставлен), планирующий проведение занятий по повторному противопожарному инструктажу.	п. 3 ППР в РФ; п. 23 НПБ -645.	29.03.2021	
5.	На объекте защиты отсутствуют утвержденные и согласованные в установленном	п. 39, п. 53 НПБ-645.	29.03.2021	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	порядке специальные программы пожарно-технического минимума для обучения работников непосредственно в организации. <i>Предоставленная программа изучения минимума пожарно-технических знаний, утвержденная 30.08.2019 директором МАОУ СОШ № 43, не согласована в установленном порядке.</i>			
6.	На объекте защиты руководитель организации в течение 5 лет не организовал проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. <i>Предоставлен протокол от 10.03.2015 № 02/15 испытаний наружных пожарных стационарных лестниц. Документ о испытаниях ограждений на крышах не предоставлен.</i>	п. 24 ППР в РФ.	29.03.2021	
7.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии. <i>Предоставлен протокол от 10.03.2015 № 02/15 испытаний наружных пожарных стационарных лестниц с заключением о не соответствии требованиям ГОСТ Р 53254-2009, НПБ 245-2001.</i>	п. 24 ППР в РФ.	29.03.2021	
8.	На объекте защиты в соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации не обеспечил проверку огнезадерживающих устройств (клапанов) в воздуховодах (устройств блокировки вентиляционных систем) с автоматическими установками пожарной сиг-	п. 49 ППР в РФ.	29.03.2021	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	нализации (пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре). <i>Не предоставлены соответствующие документы.</i> <i>В соответствии с предоставленным рабочим проектом 07-070-П-ОВ1 «Капитальный ремонт здания. Вентиляция и кондиционирование» в системе вытяжной вентиляции В1, В6 установлены огнезадерживающие клапаны с электромеханическим приводом с возвратной пружиной КВП 150х150.</i>			
9.	В здании (не хранится на объекте, не предоставлена) отсутствует исполнительная документация на установки (системы) противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации (далее – АПС), система оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ)).	п. 61 ППП в РФ.	29.03.2021	
10.	Объект защиты не обеспечен огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2 Правил, согласно Приложению 1 следует применять огнетушители с рангом тушения модельного очага 2А. <i>В представленном журнале учета первичных средств пожаротушения МАОУ СОШ № 43 учтено на 2019-2020 года 19 огнетушителей, из которых ОУ-2, 3, 5 составляет 18 штук, ОП-4 – 1 штука. Таким образом, на объекте повсеместно установлены и эксплуатируются углекислотные огнетушители (ОУ-2, 3, 5 - ВСЕ), не имеющие возможность тушения пожара класса «А» (твердые горючие вещества).</i>	п. 70, п. 465, приложение 1 ППП в РФ.	29.03.2021	

№ пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
11.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил периодичность осмотра (проверки) огнетушителей. <i>В представленном журнале учета первичных средств пожаротушения МАОУ СОШ № 43, запись на 2019-2020 уч.г., огнетушитель порошковый (1 штука ОП-4) не подвергается (отсутствуют записи в журнале) проверке наличия давления в пределах зеленой шкалы индикатора не реже 1 раза в квартал, в соответствии с пунктом 6.3, 6.5 паспорта (руководство по эксплуатации) на огнетушитель порошковый закачной промышленно-производственного предприятия ООО «Ярпожинвест».</i>	п. 478 ППР в РФ; п. 4.3.3, п. 4.3.6 СП 9.13130.2009.	29.03.2021	
12.	На объекте защиты при монтаже (ремонте, обслуживании) средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности. На объекте защиты точечные пожарные извещатели установлены с нарушением требований. Пожарные извещатели в помещениях не установлены (не закреплены) на несущих строительных конструкциях. При размещении на конструкциях подвесного потолка не обеспечено крепление к несущим конструкциям перекрытия. <i>Фактически извещатели размещены непосредственно в плитах подвесного потолка. Пунктом 4 предоставленного акта первичного обследования от 20.01.2020, составленным комиссионно с участием специалистов обслуживающей организации ООО</i>	12.18 НПБ 88-2001*; п.13.3.4 СП 5.13130.2009; п. 61 ППР в РФ; ч. 6 ст. 83 ФЗ-123.	29.03.2021	

№ пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	<i>«Системкомплекс», зафиксировано данное нарушение.</i>			
13.	На объекте защиты формирование сигналов на управление в автоматическом режиме системой оповещения и управления эвакуацией осуществляется при срабатывании менее двух пожарных извещателей. Автоматическая установка пожарной сигнализации эксплуатируется таким образом, при котором сигнал на управление системой оповещения и управлением инженерным оборудованием осуществляется при срабатывании одного неадресного пожарного извещателя, не удовлетворяющего параметрам Приложения Р, пункта 13.3.3 СП 5.13130.2009. <i>Пунктом 3 предоставленного акта первичного обследования от 20.01.2020, составленным комиссионно с участием специалистов обслуживающей организации ООО «Системкомплекс», зафиксировано данное нарушение. Данный факт подтверждается предоставленным актом проверки работоспособности от 29.03.2020.</i>	п. 13.1 НПБ 88-2001*; п. 14.1, п. 14.3, п. 13.15.2 СП 5.13130.2009; ч. 10 ст. 83 ФЗ-123.	29.03.2021	
14.	На объекте защиты при монтаже (ремонте, обслуживании) средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности. На объекте защиты расстояние между приемно-контрольными приборами менее 50 мм.	п. 12.51 НПБ 88-2001*; п. 13.14.8 СП 5.13130.2009; п. 61 ППР в РФ; ч. 10 ст. 83 ФЗ-123.	29.03.2021	

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, требования которых нарушены:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123);

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
от 25.04.2012 №390 (далее - ППР в РФ); - ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее – ГОСТ Р 53254-2009); - Нормы пожарной безопасности НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыши. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее – НПБ 245-2001); - Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 (далее – НПБ-645); - Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (далее – НПБ 88-2001*); - Нормы пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03); - Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 5.13130.2009); - Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (далее – СП 9.13130.2009).				

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (государственный инспектор по пожарному надзору по Октябрьскому району г. Томска) Мартюшев Г.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 08 » июня 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

зам. дир. А.В. Березовский Т.А. МАОУ СОШ №3
(должность, фамилия, инициалы)
представитель по доверенности от Н.О. - док 5/Н

« 08 » июня 2020 г.

(подпись)